



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны "842 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН"

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.02.231.П.001108.10.09 от 29.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Краска огнезащитная "Аккорд"

изготовленная в соответствии
ТУ 2316-011-84318919-2009

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГОСТ 12.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

Организация-изготовитель

ООО "Саламандра", 142700, Московская область, г. Видное, ул. Лемешко, д.10 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Саламандра", 142700, Московская область, г. Видное, ул. Лемешко, д.10 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 677 от 22.10.2009 г., АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Акк. РОСС.RU.0001.511850).

№ 2930822

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Продукция относится к 3-му классу по ГОСТ 12.1.007-76 (вещества умеренно опасные).	
Острая токсичность (LD50) внутрижелудочно	более 5000 мг/кг
Острая токсичность (LD50) накожно	501 - 2500 мг/кг
Ингаляционное воздействие	отсутствует
Действие на слизистые	0 баллов
Раздражающее действие на кожу:	
- однократное	0 баллов
- повторное	0 баллов
Выделение в воздушную среду, мг/м ³ , не более:	
акрилонитрил	0,03
бутилацетат	0,1
2-(2-этоксиэтокси)этанол	0,5

Область применения:

для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций, в том числе на объектах МО РФ

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма-изготовитель, состав, свойства, способ применения, условия хранения, транспортировки и использования, срок годности.



Заключение действительно до 29.10.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись

Казанцев А.Ю.